

Špecifikácia výzvy - dodávka a montáž núdzového osvetlenia v objekte Strieborná 15, B. Štiavnica

Predmet plnenia: dodávka a montáž núdzového osvetlenia v objekte Strieborná 15, ktoré musí byť realizované v súlade s STN EN 1833 a STN EN 50172. Únikové cesty musia byť počas prevádzky v stavbe osvetlené denným svetlom, alebo umelým osvetlením. Chránené únikové cesty musia mať vždy elektrické osvetlenie. Únikové cesty musia byť osvetlené aj núdzovým osvetlením.

Označenie dodávky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom s DPH
Svietidlo núdzové 3hod/5W IP 20	ks	57		
Piktogram VPRAVO, VLAVO, EXIT	ks	57		
Kábel CYKY 3Cx1,5	m	310		
Zlab 20/20	m	274		
Krabica KP L/0	ks	36		
Svorka WAGO max. 2x4	ks	108		
Rozvodnica RNO 24 modul s výplňou	ks	1		
Montáž svietidlo núdzové strop/stena	ks	57		
Montáž kábel CYKY 3x1,5 v trubke	m	310		
Montáž lišta L 24/22	m	274		
Montáž krabica KP 68/1901/	ks	36		
Montáž svorka Wago	ks	108		
Montáž rozvádáč RD do 34 modul p.o.	ks	1		
Upevňovacie body 6 M hmoždinkou	ks	936		
Prierez do 60cm –K	ks	36		
Úprava RE	hod	3		
Demontáž starého núdzového osvetlenia	hod	32		
Lešenie ľah. prac. od 1,2 – 1,9 m	m ²	111		
SPOLU:				

Cena spolu bez DPH

DPH 20%

Cena spolu s DPH

Vypracoval:

.....

pečiatka a podpis

V dňa