

## Špecifikácia dodávka a montáž protipožiarneho uzáverov - presklenej steny s dverami v Domove MÁRIE

stavba: Domov MÁRIE Banská Štiavnica - objekt Strieborná 15, 969 01 Banská Štiavnica

názov akcie: výmena okien a vchodových dverí

p.č. / označenie únikových ciest	názov položky	merná jednotka	B	H	počet	jednotková cena bez DPH	celková cena s DPH
1 / ( D1)	INT EI 15 DVERE 1KR, VON, K+K, SAM	ks	1500	3100	1		
2 / (D2)	INT EI 15 DVERE 1KR, VON, K+K, ATYP	ks	1900	3400	1		
3/( D3+4)	INT EI 30 DVERE 1KR, VON, K+K, ATYP	ks	1900	3300	2		
4/ ( D+6)	INT EI 15 DVERE 1KR, VON, K+K, SAM	ks	1900	3200	2		
5	montáž	ks			6		
6	doprava	ks			1		
<b>SPOLU:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

<b>CELKOM bez DPH</b>	
<b>20% DPH</b>	
<b>SPOLU s DPH</b>	

Podrobná špecifikácia:

**Interiérové hliníkové požiarne výplne otvorov:**

<b>popis</b>	Interiérové zasklenené výrobky z hliníkových profilov bez prerušenia tepelného mostu systém Aluprof MB 78 EI - požiarne odolnosť EI 30, EI 15. Zasklená nenosná stena s požiarou odolnosťou. Jednokrídlové dvere von otvárané, bezprahové, kovanie: kľučka +kľučka, 1-bodový jazýčkový zámok, samozatvárač GEZE TS4000. Tvar, delenie, rozmery, otváranie podľa podkladov výrobných výkresov. KŤvenie výrobkov po obvode kovovými kotvami.
<b>Zasklenie</b>	sklo jednoduché číre požiarne EI 30/EI15, neprehľadné časti požiarne panel EI60
<b>Povrchová úprava</b>	RAL9016 - biela obojstranne
<b>základné rozmery</b>	podľa podkladov

Vypracoval:

dňa:

---

 pečiatka, podpis